

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ С-RU.ПБ09.В.00495

Срок действия с 11.10.2018 по 10.10.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0061809

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗащита
Адрес: 157800, Костромская обл., г.Нерехта, ул.Дружбы, д.26
ОГРН 1084405000657, Тел.: +7 (495) 988-17-24, Факс: ----

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗащита
Адрес: 157800, Костромская обл., г.Нерехта, ул.Дружбы, д.26
ОГРН 1084405000657, Тел.: +7 (495) 988-17-24, Факс: ----

ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитная обмазка для металлоконструкций марки "Фризол-ОК",
выпускаемая по ТУ 2313-020-88712501-13.
Серийный выпуск.

код ОК
23 1340

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г,
в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от
13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ).

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод
определения огнезащитной эффективности».

Группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к сертификату бланк 0032909 (одна позиция).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 715/ТР от 10.10.2018 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр
Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-
2015) № РСК.RU.0001.Р390063 от 25.11.2016 г. до 24.11.2019 г. выданный ОС ООО «СОЮЗ ТЕСТ», рег. №
РОСС RU.31529.04ИЖС0.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Умрихина О.В.

Чарушкин С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ09.В.00495

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации № 0032909

Огнезащитная обмазка для металлоконструкций марки "Фризол-ОК", выпускаемая по ТУ 2313-020-88712501-13, обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности и (мин)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунта ГФ-021 (ГОСТ 25129), мм	Толщина "Фризол-ОК", (ТУ 2313-020-88712501-13), мм	Покрывная эмаль Анткор-03 (ТУ 2313-29-88712501-16), мм
3 - я (90)	3,4	0,05	3,92	0,05

ОБРАЗЕЦ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

Чарушкин С.В.