

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ С-RU.ПБ09.В.00472

Срок действия с 31.05.2018 по 30.05.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0039936

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗащита»
Адрес: 157800, Костромская обл., г.Нерехта, ул.Дружбы, д.26
ОГРН 1084405000657, Тел.: +7 (495) 988-17-24, Факс: ----

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗащита»
Адрес: 157800, Костромская обл., г.Нерехта, ул.Дружбы, д.26
ОГРН 1084405000657, Тел.: +7 (495) 988-17-24, Факс: ----

ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитная краска «Нертекс-Д» для древесины и материалов на ее
основе, выпускаемая по ТУ 2316-002-88712501-10.
Серийный выпуск.

код ОК
23 1630

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г,
в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от
13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ).

Показатели пожарной опасности и группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к
сертификату бланк 0026975.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 688/ТР от 31.05.2018 г., 689/ТР от 31.05.2018 г. (ИЦ ПБ АНО
«Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-
2015) № РСК.RU.0001.Р390063 от 25.11.2016 г. до 24.11.2019 г. выданный ОС ООО «СОЮЗ ТЕСТ», рег. №
РОСС RU.31529.04ИЖС0.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
Подпись

Умрихина О.В.

Чарушкин С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ09.В.00472

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации № 0026975

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ):

Наименование продукции	Показатели пожарной опасности
<p>Огнезащитная краска «Нертекс-Д» для древесины и материалов на ее основе, выпускаемая по ТУ 2316-002-88712501-10</p>	<p>Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20; группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97.</p> <p>Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при установленном расходе 300 г/м² по ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний"</p>



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

Инициалы, фамилия
Чарушкин С.В.

Инициалы, фамилия