

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ С-RU.ПБ09.В.00491

Срок действия с 28.08.2018

по 27.08.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0061805

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗащита»
Адрес: 157800, Костромская обл., г.Нерехта, ул.Дружбы, д.26
ОГРН 1084405000657, Тел.: +7 (495) 988-17-24, Факс: ----

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗащита»
Адрес: 157800, Костромская обл., г.Нерехта, ул.Дружбы, д.26
ОГРН 1084405000657, Тел.: +7 (495) 988-17-24, Факс: ----

ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитный штукатурный состав для металлоконструкций марки
"Нертекс-У", выпускаемый по ТУ 5745-003-88712501-10.
Серийный выпуск.

код ОК
57 4500

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г,
в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от
13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ).
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод
определения огнезащитной эффективности».
Группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к сертификату бланк 0032906 (три позиции).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 705/ТР от 20.08.2018 г., 706/ТР от 20.08.2018 г. 707/ТР от
20.08.2018 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от
15.01.2016).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-
2015) № РСК.RU.0001.Р390063 от 25.11.2016 г. до 24.11.2019 г. выданный ОС ООО «СОЮЗ ТЕСТ», рег. №
РОСС RU.31529.04ИЖСО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О. Умрихина
подпись

Н. А. Шолин
подпись

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия
Шолин Н.А.

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ09.В.00491

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации № 0032906

Огнезащитный штукатурный состав для металлоконструкций марки "Нертекс-У",
выпускаемый по ТУ 5745-003-88712501-10, обеспечивает:

| Группа огнезащитной эффективности (мин) | Приведенная толщина металла, мм | Толщина грунта ГФ-021 (ГОСТ 25129), мм | Толщина «Нертекс-У» (ТУ 5745-003-88712501-10), мм |
|---|---------------------------------|--|---|
| 3 - я (90) | 3,4 | 0,05 | 20,00 |
| 2 - я (120) | 3,4 | 0,05 | 30,00 |
| 1 - я (150) | 3,4 | 0,05 | 40,00 |

ОБРАЗЕЦ



М.П. Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О. Умрихина
подпись
Н. А. Шолин
подпись

Умрихина О.В.

Шолин Н.А.